



Российская Федерация
Администрация
Шкотовского муниципального района
Приморского края

**Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 8
«Сказка»**

ул. Нагорная, 12-в, пгт Смоляниново
Приморский край
Тел.: 8 9149600283
ОКПО 56788939 ОГРН 1023500576691
ИИН 2503019530 КПП 250301001
От 13.10.2020 г. № 100

Государственному инспектору по
Шкотовскому муниципальному району
по пожарному надзору
младшему лейтенанту внутренней службы
Меньшикову К.С.

Отчет об исполнении предписания

В связи с проверкой от 25.05.2020г и предписанием Государственного инспектора по Шкотовскому муниципальному району по пожарному надзору младшего лейтенанта внутренней службы Меньшикова К.С. от 16.06.2020г №21/1/1, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка» в срок до 15.01.2021г частично устранило указанные в предписании нарушения обязательных требований пожарной безопасности и предоставляет документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований ПБ	Сведения об исполнении	Срок исполнения
1	Руководитель, ответственные лица не прошли обучение о мерах пожарной безопасности с получением квалификационного удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума (Правила противопожарного режима в РФ п.3.НПБ п.32)	Руководитель, ответственные лица прошли обучение о мерах пожарной безопасности с получением квалификационного удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума. Протокол от 05.06.2020г №20/35 Куприянова А.А.- удостоверение №20/35-01; Шамина Т.Н.- удостоверение №20/35-02	05.06.2020г
2	В помещении младшей группы второго этажа светильник эксплуатируют со	В помещении младшей группы второго этажа на светильник установлен колпак	01.06.2020г

	снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника		
3	Руководителем организации не обеспечена категория по взрывопожарной, и пожарной опасности на двери помещения кастаньянной	на двери помещения кастаньянной обеспечена категория по взрывопожарной, и пожарной опасности	01.07.2020г
4	В коридоре первого этажа электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями	Нарушение устранено	01.07.2020г
5	В помещении старшей группы первого этажа выключатель (рубильник) эксплуатируется с видимыми повреждениями	Нарушение устранено	01.07.2020г
6	В помещении пищеблока выключатель (рубильник) эксплуатируется с видимыми повреждениями	Нарушение устранено	01.07.2020г
7	В зальном помещении допускается применение материалов для покрытия полов с неизвестными характеристиками класса пожарной опасности (не предоставлен сертификат соответствия на покрытия пола)	Нарушение устранено Сертификат прилагается	01.06.2020г
8	Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением	Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, оборудовано аварийным освещением	28.07.2020г
9	Загроможден эвакуационный проход из помещения группы на первом этаже (установлена деревянная лавка)	эвакуационный проход из помещения группы на первом этаже свободен (деревянная лавка убрана)	25.05.2020г
10	Электропитание установок пожарной автоматики (АПС и СОУЭ) выполнено не от вводной панели вводного распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР	Нарушение устранено обслуживающей компанией ООО «Спецмонтажсервис»	
11	Допущено совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и	Нарушение устранено обслуживающей компанией ООО «Спецмонтажсервис»	

соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60В с линиями напряжения 110В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке		
---	--	--

Приложение:

1. Скан протокола №20/35 заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума
2. Скан удостоверения Куприяновой А.А.
3. Скан удостоверения Шаминой Т.Н.
4. Скан сертификата соответствия материалов для покрытия полов.

Заведующий



А.А.Куприянова