

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**ОНДиПР по Шкотовскому муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России
по Приморскому краю**

692830, Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 26
тел: 8(42335)3-54-72, e-mail: ond_shkotovsky@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 21/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка» пгт.
Смоляниново Шкотовского муниципального района Приморского края*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 25 мая 2020 года № 21 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 28.05.20 года по 16.06.20 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Заместитель главного государственного инспектора по Шкотовскому муниципальному району по
пожарному надзору Яценко Сергей Владимирович; Государственный инспектор по Шкотовскому
муниципальному району по пожарному надзору Меньшиков Константин Сергеевич.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка» пгт.
Смоляниново Шкотовского муниципального района Приморского края, пгт. Смоляниново,
ул. Нагорная 12 корп.а*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Заведующий Куприяновой Анной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Руководитель, ответственные лица не прошли обучение о мерах пожарной безопасности с получением квалификационного удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума (Правила противопожарного режима в РФ п.3. НПБ п.32</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п.3; НПБ п.32</i>	<i>15.01.21</i>	
2	<i>В помещении младшей группы второго этажа светильник эксплуатируются со снятым колпаком (рассеивателем),</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п.42</i>	<i>15.01.21</i>	

	<i>предусмотренным конструкцией светильника.</i>			
3	<i>Руководителем организации не обеспечена категория по взрывопожарной, и пожарной опасности на двери помещения кастаньянной.</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 20</i>	<i>15.01.21</i>	
4	<i>В коридоре первого этажа электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции.</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п.42</i>	<i>15.01.21</i>	
5	<i>В помещении старшей группы первого этажа выключатель (рубильник) эксплуатируется с видимыми повреждениями.</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 42 "Б"</i>	<i>15.01.21</i>	
6	<i>В помещении пищеблока выключатель (рубильник) эксплуатируется с видимыми повреждениями.</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 42 "Б"</i>	<i>15.01.21</i>	
7	<i>В зальном помещении допускается применение материалов для покрытия полов с неизвестными характеристиками класса пожарной опасности (не предоставлен сертификат соответствия на покрытия пола).</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. 3, 28</i>	<i>15.01.21</i>	
8	<i>На путях эвакуации допускается применение материалов для покрытия полов с неизвестными характеристиками класса пожарной опасности (не предоставлен сертификат соответствия на покрытия пола).</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134 п. 7, табл. 3, 28</i>	<i>15.01.21</i>	
9	<i>Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением.</i>	<i>СП 5.13130.2009 п. 13.14.12</i>	<i>15.01.21</i>	
10	<i>В здании не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения (пути эвакуации).</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 43; СНиП 23-05-95 п. 7.7.4</i>	<i>15.01.21</i>	
11	<i>Загромождён эвакуационный проход из помещения группы на первом этаже (установлена деревянная лавка).</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п.36 "Б"</i>	<i>15.01.21</i>	
12	<i>Отсутствует противопожарный люк 2-го типа, отделяющие чердачное помещение от лестничных клеток.</i>	<i>СНиП 21-01-97* п. 8.4</i>	<i>15.01.21</i>	
13	<i>Электропитание установок пожарной автоматики (АПС и СОУЭ) выполнено не от вводной панели вводно распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР</i>	<i>123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82; СП 6 13130.2013 п.п.1, 4.10; ППР В РФ п. 61</i>	<i>15.01.21</i>	
14	<i>Допущена совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и</i>	<i>СП 5. 13130 2009г п.13.15.14, п.13.15.15</i>	<i>15.01.21</i>	

соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжения 110 В и более в одной коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Шкотовскому
муниципальному району по пожарному надзору
Меньшиков Константин Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 16 " 06 2020 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

Анна
(подпись)

"16" *Июль* 20 20 г.

Заведующий *Куприянова Анна Алексеевна*

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору